

## OGŁOSZENIE

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rybnik poszukuje wykonawcy do *prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym*.

**Wykonawcy spełniający poniższe wymagania prosimy o kontakt do dnia 31 grudnia 2017 roku:**  
tel. 32/439 20 64 lub na adres mailowy: [komunikacja@um.rybnik.pl](mailto:komunikacja@um.rybnik.pl)

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Środki na sfinansowanie zamówienia będą potrącane z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na koszt właściciela, ustalonych w Uchwale Rady Miasta nr 408/XXVI/2016 z dnia 20 października 2016 roku.

Zakres podstawowych czynności wykonywanych podczas realizacji usługi:

- przyjęcie zlecenia parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym zgodnie z dyspozycją wydaną przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami). Podstawą przyjęcia pojazdu na miejsce jego przechowywania (parking strzeżony), będzie kopia dokumentu potwierdzającego wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu, którego wzór określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych,
- przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym:
  - a. oświetlonym z całodobowym dozorem,
  - b. trwale ogrodzonym płotem o wysokości co najmniej 1,5 m,
  - c. o utwardzonej nawierzchni,
  - d. który posiada wydzielone miejsce do przechowywania pojazdu z wyciekami oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych,
  - e. który posiada zabudowane miejsce do celów oględzin,
  - f. zamykanym w sposób uniemożliwiającym wjazd i wyjazd środków transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,
  - g. posiadającym zorganizowaną całodobową łączność telefoniczną.
- przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia, części lub innych elementów oddzielonych od pojazdu, które mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów,
- wydanie (przekazanie) przechowywanego pojazdu nie wcześniej niż po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 130a ust. 5c ustawy *Prawo o ruchu drogowym*, osobie wskazanej w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymane dokument oraz okazaniu zezwolenia, jeżeli jest wymagane (wzór zezwolenia określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych),
- przedstawianie Rybnickim Służbom Komunalnym do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim z podaniem daty umieszczenia, marki i typu pojazdu, numeru rejestracyjnego (w przypadku braku numeru rejestracyjnego należy podać nr nadwozia/podwozia/ramy) i daty odbioru,
- powiadamianie Rybnickich Służb Komunalnych oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o nieodebraniu pojazdu z parkingu Wykonawcy w terminie nie

później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego.

#### **Szczegółowe wymagania:**

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania parkingiem strzeżonym, który może być umiejscowiony poza granicami miasta Rybnika. Parking, na który będą usuwane pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1293), a w szczególności powinien mieć:

1. co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m × 20 m;
2. miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m × 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających.

Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń służących do przenoszenia ładunków.

Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku:

1. nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:
  - a. 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynierskich niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
  - b. 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,
  - c. 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
  - d. 15 m od obiektów, o których mowa w lit. a, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,
  - e. 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m;
2. nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych;
3. powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych.

Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód.

Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.

Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku zapewnia się dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie dróg pożarowych.

Parking, musi być wyposażony w:

1. odpowiednie znaki drogowe oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze;
2. sprzęt przeciwpożarowy, w szczególności:
  - a. gaśnicę przenośną 25 kg proszkową lub CO<sub>2</sub>,
  - b. dwie gaśnice proszkowe 6 kg,
  - c. 2 koce gaśnicze,
  - d. skrzynię zawierającą co najmniej 1 m<sup>3</sup> piasku,



e. substancje i materiały neutralizujące i pochłaniające;

3. dostęp do bieżącej wody.

Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm<sup>3</sup>/s lub zapas wody w ilości 100 m<sup>3</sup> w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

ZASTĘPCA PREZYDENTA



Janusz Koper