


MZ.5580.41.3.2017.BŁ

DECYZJA nr 5/2018

Rybnik, dnia 05-01-2018 r.

PI-2



Na podstawie art. 26 ust.1, ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 poz. 603) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole czynności kontrolno - rozpoznawczych z **13-10-2017r.** przeprowadzonych przez mł. bryg. Bogusława Łabędzkiego, w budynku Urzędu Miasta Rybnik ul. Chrobrego 2 w Rybniku, kod pocztowy 44-200, nakazuje się **Gminie Rybnik**, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. **Przeprowadzić badanie sprawności technicznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu.**
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 4b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719).ww. rozporządzenia.
Termin realizacji: 30-04-2018 r.
2. **Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej instalację oświetlenia ewakuacyjnego.**
Podstawa prawna: § 4.2.1 ww. rozporządzenia.
Termin realizacji: 30-06-2018r.
3. **Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.**
Podstawa prawna: § 6 ust. 7 ww. rozporządzenia.
Termin realizacji: 30-04-2018r.
4. **Zaprzestać składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych**
Podstawa prawna: § 4.1.12 ww. rozporządzenia.
Termin realizacji: bezzwłocznie.

U Z A S A D N I E N I E

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach **11.10 do 13.10.2017r.**, na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku, kontrolujący stwierdził występowanie w kontrolowanym obiekcie usterek. Usterki stwierdzone podczas tych czynności opisane zostały w protokole, stanowią one naruszenie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, która stanowi w art. 4

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1)przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2)wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- 3)zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4)zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5)przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6)zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7)ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szczegółowe zasady spełnienia wymagań określonych w ww. ustawie zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.)

Pkt 1 - § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów –

urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zgodnie z § 2.1 pkt 9 ww. rozporządzenia jako urządzenie przeciwpożarowe rozumie się m. in. przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Podczas prowadzonej kontroli nie przedstawiono protokołu z badania sprawności technicznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Brak przeprowadzonych badań nie pozwala określić stanu technicznego instalacji a zarządca budynku nie może dać gwarancji ich prawidłowego funkcjonowania, co jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Pkt 2 - § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia – W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji m. in. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono protokół badania oświetlenia. Z przedstawionych protokołów wynika iż instalacja jest niesprawna, co może stanowić znaczące utrudnienie w prowadzeniu ewakuacji oraz działań ratowniczych.

Pkt 3 - § 6 ust 7 ww. rozporządzenia – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podczas kontroli przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa dla budynku, która nie zawierała wszystkich wymaganych elementów.

Pkt 4 - § 4 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia – W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji m. in. składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych.

Podczas prowadzonej kontroli stwierdzono, w pomieszczeniu wentylatorownia gromadzone są materiały palne w formie drewnianych mebli. Należy stwierdzić, że z przypadku pożaru tych materiałów będzie możliwe silne zadymienie układu komunikacyjnego oraz części pomieszczeń w budynku. Opisana sytuacja stanowi naruszenie cyt. powyżej przepisu.

Biorąc pod uwagę powyższe i konieczność pełnego wyegzekwowania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynku, , należało orzec jak w sentencji

POUCZENIE

W przypadku zmiany swojego adresu, strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić o tym organ administracji publicznej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.(art. 41 Kpa)

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie do 14 dni do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Rybniku.

Otrzymują:

1. Zobowiązany,
2. KMPSP w Rybniku – MZ
3. KMPSP w Rybniku – MOK



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
ml. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek