



- OZNACZENIA:**
- KG - gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania Q=105 kW
 - MD - moduł alarmowy MD-2.Z GAZEX
 - MAG-3 - zawór elektromagnetyczny DN32 - GAZEX
 - D - detektor gazu DEX - GAZEX
 - RO - rura ochronna - przewody impulsowe
 - F - filtr gazowy

UWAGA:
Detektor gazu DEX zamontować nad kotłem pod stropem.

Temat projektu: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU - CZ. TECHNOLOGICZNA		Data: LUTY 2018	
Inwestor: MIASTO RYBNIK UL. CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK		Faza/Branża: PW/INSTALACJE	
Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE NR 12 PRZY UL. ZEBRZYDOWICKIEJ 182 W RYBNIKU	Nazwa rysunku: RZUT PIWNIC - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU	Nr upr: 7/196	Nr arkusza: -
Projektant: mgr inż. Krzysztof Gruska	Podpis:		
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Odianicka - Poczobut	SLK / 0480 / PWOS / 04		