


LEGENDA:



UWAGI:

- Przewody grzewcze wykonać z rur ze stali węglowej.
- Instalację prowadzoną w piwnicy zaizolować otuliną z wełny skalnej.
- Grzejniki znajdujące się w przedszkolu w pom. przeznaczonych dla dzieci należy obudować obudowami drewnianymi, zapewniając dostęp do odpowietrzników i głowic termostatycznych.

K&K

KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA

44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376

FAX. 32 4229377 , EMAIL: kapiakarpia1@gmail.com

Temat zadania:	INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE		
Temat rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		Data: 10.2016
Adres inwestycji:	ul. Gotartowicka 24 44-251 Rybnik dz. Gotartowice		Skala: -
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		Nr rys. IS/4
Projektant:	mgr inż. Wiesław Kapica	upr. nr SLK/5372/PWBS/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Buchman	upr. nr SLK/5636/PWBS/15	