

Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Przekrój (mm²)	YKXS 5x10			YDYpzo3x2,5	YDYpzo3x2,5								
Moc zainstalowana Pi (kW)	18,9			1,0	1,0								
Pi L1 (kW)				1,0									
Pi L2 (kW)					1,0								
Pi L3 (kW)													
Ps (kW)	11,3			0,5	0,5								
Opis	Zasilanie GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG długość l=~30m	Ochronnik przeciw-przepięciowy kl. C	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-C-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

BAKBUD S.C. *K.Seweryn, E.Seweryn*

ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 032 42 47 105

Temat: Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku

Obiekt: Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku
ul. Solskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

TABLICA ROZDZIELCZA TR-2

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Tomasz BIENEK
upr. nr SLK/0996/PWOE/05, izba nr SLK/IE/3861/06
do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Podpis:

Branża: I.E.
Rys. nr: IE-07/1
Skala: %
Data: maj 2018