

Zacisk	L1, L2, L3				L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3		L1, L2, L3	L1, L2, L3
Przekrój (mm²)	YAKXS 4x120						istniejący	YKXS2o5x10	YKXS2o5x10	YKXS2o5x10		YKY2o5x6	YKY2o5x6
Moc zainstalowana Pi (kW)	100,4						13,7	18,9	18,9	40,4		5,0	2,0
Pi L1 (kW)													
Pi L2 (kW)													
Pi L3 (kW)													
Ps (kW)	40,2						8,2	11,3	11,3	24,2		5,0	2,0
Opis	Zasilanie ze złącza kablowego poprzez PWP długość l=~25m	Zasilanie	LICZNIK ENERGII ISTNIEJĄCY		Ochronnik przeciw-przepięciowy V50-3+NPE-280	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Zasilanie ROZDZIELNIA TR-P PIWNICA	Zasilanie ROZDZIELNIA TR-1 PARTER długość l=~20m	Zasilanie ROZDZIELNIA TR-2 PIĘTRO długość l=~30m	Zasilanie ROZDZIELNIA TR-K (KUCHNIA) długość l=~10m	PODLICZNIK ENERGII ELEKTRONICZNY	Zasilanie UKŁAD WENTYLACYJNY N1-W1 długość l=~25m	Zasilanie UKŁAD WENTYLACYJNY N2-W2 długość l=~35m

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

BAKBUD S.C. *K.Seweryn, E.Seweryn*

ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 032 42 47 105

Temat:
Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku

Obiekt:
Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku
ul. Solskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90

Inwestor:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Tomasz BIENEK
upr. nr SLK/0996/PWOE/05, izba nr SLK/IE/3861/06
do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Podpis:

Branża: I.E.
Rys. nr: IE-05/1
Skala: %
Data: maj 2018