


INSTALACJA ODGROMOWA:

- 1/ Centrale wentylacyjne na dachu obiektu chronić masztami odgromowymi i połączyć z siatką zwodów poziomych
2/ Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn Ø8
3/ Instalację odgromową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi normy – PN-IEC 62305-1
Ochrona odgromowa. Zasady ogólne oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

LEGENDA:



Wolnostojący maszt odgromowy na trójnogu o h=200 cm
Konstrukcję wsporczy pełni trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 135 kg. Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładek, podstawa klejona do podłoża, zgodnie z technologią producenta. Trójnóg wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.

</