



## Oznaczenia:

TG - tablica rozdzielcza, II klasa ochronności, IP44

⌋ - gniazda 230V, IP44

⊕ - łącznik pojedynczy, IP44

— | — - oprawa oświetleniowa świetłówkowa LED, cos fi. pow. 0,85; strum. świetl.  $\geq 5500$  lm, moc max. 50W

⊗ - oprawa oświetleniowa plafoniera LED, strum.świetl.  $\geq 3100$  lm, IP66,cos fi. pow. 0,85; moc max. 40 W

⊠ - oprawa oświetleniowa ewakuacyjna, 1 x24W, 1h

⊠ - oprawa jw. lecz zewnętrzna

● - przycisk główny przeciwpożarowego wyłącznika prądu

W - wentylator mechaniczny, na osobnym obwodzie, sterowny zegarem

## Tablicę (TG) wyposażać:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- zabezpieczenie przeciw przepięciowe
- wyłączniki nadmiarowe 16A z członami różnicowoprądowymi 30 mA
- licznik energii elektrycznej, bezpośredni, elektroniczny, o prądzie ciągłym 63A, 3-fazowy

## Uwaga:

- przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i instalacja

**Rys. 5 - Wyposażenie stałe obiektu - instalacja elektryczna**