


LEGENDA



UWAGI!

- 1. Skropliny odprowadzić do kanalizacji poprzez syfon
- 2. Przejścia rur chłodniczych i skroplin przez przegrody wykonać w rurach ochronnych
- 3. Klimatyzatory wyposażać w piloty bezprzewodowe

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE " SANWEXO" UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY				
INWESTOR	MIASTO RYBNIK UL. B.CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TEMAT	Klimatyzacja pomieszczeń terenowych punktów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku			
RYSUNEK	RYBNIK, UL. ZEBRZYDOWICKA 30/7- KLIMATYZACJA			
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :		
nie wymaga sprawdzenia		mgr inż. Barbara Chowaniec upr.bud.571/90		
PODPIS		PODPIS		
BRANŻA: SANITARNA	SKALA : 1:100	DATA : 03.2018	NR RYS. SK-07	
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA, PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN				