

POM	FUNKCJA	POW
0/1	SZATNIA	30,8 M2
0/2	SALA	52 M2
0/3	SALA	67,4 M2
0/4	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	11,2 M2
0/5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,7 M2
0/6	ŁAZIENKA DLA DZIECI	20,2 M2
0/7	POM. GOSPODARCZE	2,0 M2
0/8	ZMYWALNIA	4,9 M2
0/9	POM. CATERINGU	5,3 M2
0/10	POM. SOCJALNE	7,4 M2

OZNACZENIA

- 40 m³/h, 125 x 75 — Kratka wentylacyjna wywiewna ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
- 50 m³/h, 125 x 125 — Kratka wentylacyjna nawiewna ze skrzynką rozprężną oraz przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
- 50 m³/h, 125 — Zawór wentylacyjny wywiewny (ilość powietrza, wymiar kratki)
- 30 m³/h, 125 x 75 — Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
- 95 m³/h, 225 x 125 — Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
- Przepustnica powietrza
- Kratka transferowa

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy porównać stan istniejący ze stanem projektowanym.
2. Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami, wykorzystując systemowe rozwiązania montażowe.
3. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
4. Zastosować wyłącznie produkty posiadające atest PZH i aprobaty techniczne ITB.

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, dzielnica Północ, na potrzeby przedszkola		
lokalizacja	ul. Doktora Mariana Różańskiego 14, 44-200 Rybnik		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	Rzut parteru - instalacja wentylacji		
projektant	mgr inż. Marcin Szweda	nr uprawnień SLK/0813/PWOS/05	podpis
	inż. Klaudia Ignaczak	nr uprawnień -	podpis
mado1	Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249	skala 1:100	nr rysunku W1
www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl	data lipiec 2018	