oprawa ewakuacyjna 5W 5 LED IP65 obudowa IIkl izol. RAL9003 243lm 1h AT dwuzadaniowa

oprawa ewakuacyjna 1 LED IP20 obudowa IIkl izol. RAL9003 261lm 1h AT

oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych 1 LED IP20 obudowa IIkl izol. RAL9003 261lm 1h AT

oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych1 LED IP20 obudowa IIkl izol. RAL9003 261lm 1h AT +piktogram

oprawa LED nastropowa 17W IP65 IK10 2140lm 4000K fi 400mm szara

oprawa LED nastropowa 25W IP65 IK10 3130lm 4000K fi 400mm szara

oprawa LED nastropowa 32W IP20 DPAL 2950lm 4000K 407mm/407mm szara

oprawa LED zawieszana 27W IP40 PAR 3490lm 4000K 1 szara 1240/155mm

terminal systemu rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu

czytnik kart systemu rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu

kaseta zewnetrza videodomofonu dwuabonentowa

monitor videodomofonu

istniejąca kamera cctv

2x gniazdo 230V + 2xgniazdo RJ45

gniazdo podwójne 230V z klapką i przesłoną

1xgniazdo 230V + 1x gniazdo 400V 16A + wyłącznik (zestaw natynkowy)

wypust dla kurtyny powietrznej - YDY 3x2,5/750

łącznik świecznikowy

łącznik jednobiegunowy

przycisk światło

przycisk ppoż

poza zakresem opracowania

REI120

176

255

245

325

90

200

205

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, dzielnica Północ na potrzeby przedszkola
lokalizacja	ul. Doktora Mariana Różańskiego 14, 44-200 Rybnik
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
branża	ELEKTRYKA
temat rysunku	Projekt - rzut parteru
projektant	Zdzisław Ozimek — nr uprawnień 627/88 — podpis
	Tadeusz Jaśkiewicz — nr uprawnień 79/77/Op — podpis
	Firma Projektowa mado1 Janina Stuła ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249
	skala 1:50
	nr rysunku A1
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl	data lipiec 2018