



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2,
t. +48 32 43 92 107, f. +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Pan Karol Szymura
Radny Rady Miasta Rybnika

BR.0003.240.2019

Rybnik, dnia 05.06.2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, co następuje:

1. W oprogramowaniu sterownika na skrzyżowaniu Hallera-Rzeczna podniesiono czułość progu wyzwalania detektorów indukcyjnych na wszystkich pasach ruchu tego skrzyżowania. Do tej pory w zakresie przedstawionym w interpelacji nie było uwag co do funkcjonowania przedmiotowego systemu sterowania ruchem.
2. Zwiększono czułość detektorów pętli indukcyjnych znajdujących się na wjazdach i wyjazdach z parkingu poziomowego przy ul. Gen. Hallera, celem wyeliminowania przypadków niewykrycia motocykli.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Masłowski
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1 x adresat,

1 x a/a.