



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

BR.0003.246.2019



Pan Jan Mura
Radny Miasta Rybnika

Rybnik, dnia 12 czerwca 2019 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.05.2019r. informuję, że po Pańskiej interwencji dokonano wizji lokalnej oraz sprawdzenia studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej na odcinku wskazanym w piśmie.

Przeglądu dokonali pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika. W trakcie oględzin stwierdzono niedrożność na trasie przedmiotowej kanalizacji, jednak w innym miejscu niż wskazane na załączonej mapce.

W celu dokładnej lokalizacji uszkodzenia konieczne jest wykonanie kamerowania kanalizacji na długości około 100mb.

Wykonanie kamerowania wiąże się z wejściem na tereny prywatne.

W związku z powyższym, proszę o pomoc w uzyskaniu zgody od zainteresowanych mieszkańców. Bezpośrednio po uzyskaniu pozwolenia na wejście w teren zostanie zlecony monitoring kanału i naprawa uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Janusz Koper
Zastępca Prezydenta