



LEGENDA:

taśma stalowa ocynkowana 40x4mm
przewodzona w wykopie na głębokości
0,7m od poziomu gruntu

<div><div><div>K&K</div><div>KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCA I SANTARNA 44-200 RYBNIK UL. SZKOŁNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376 FAX. 32 4229377, EMAIL: KAPICAKARPIAK1@GMAIL.COM</div></div><div><div>Temat opracowania</div><div>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA "ZMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA INSTALACJĘ POMP CIEPŁA W BUDYNKU OSP STODÓŁ Y"</div></div></div>	
<div>Nazwa rysunku</div>	<div>RZUT PIWNICY - UZIEMIENIE OTOKOWE</div>
<div>Data</div>	<div>06.2018</div>
<div>Investor</div>	<div>MIASTO RYBNIK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK</div>
<div>Obiekt</div>	<div>Budynek OSP Stodoły dz. nr 927/185 ul. Zwonowicka 5, 44-292 Rybnik dz. Stodoły</div>
<div>Projektant</div>	<div>inż. Andrzej Zielińska upr. nr SLK/1262/POOE/06</div>
<div>Opracował</div>	<div>inż. Mateusz Dziński</div>
<div>Nr rys.</div>	<div>IE/2</div>