



LEGENDA:

drut stalowy ocynkowany fi 8mm
taśma stalowa ocynkowana 25x4mm
prowadzona na ścianie obiektu

KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376
FAX. 32 4229377 , EMAIL: KAPICAKARPIAK1@GMAIL.COM

Temat opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU W RAMACH ZADANIA "ZMIANA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA INSTALACJĘ POMP CIEPŁA W BUDYNKU OSP STODOŁY"	
Nazwa rysunku	**RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA**	Data 06.2018
Inwestor	MIASTO RYBNIK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK	Skala 1:100
Obiekt	Budynek OSP Stodoły dz. nr 927/185 ul. Zwonowicka 5, 44-292 Rybnik dz. Stodoły	
Projektant	inż. Andrzej Zielonka upr. nr SLK/1262/POOE/06	Nr rys. IE/1
Opracował	inż. Mateusz Dziarski	