



Prezydent Miasta Rybnika

Szanowna Pani

Joanna Brzózka
Radna Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124

rybnik@um.rybnik.pl

BR.0003.112.2020

Rybnik, dnia 24 czerwca 2020 r.

Odpowiadając na Pani zapytanie w kwestii tymczasowej zmiany polegającej na „automatyzacji sygnalizacji świetlnej” dla pieszych wyjaśniam, iż nie przewiduję włączania programów stałoczasowych awaryjnych. Wyjątkiem jest sytuacja która wynika z bieżącej awarii technicznej okablowania lub detekcji ruchu uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie systemu sterowania ruchem.

Ponadto stosowane „przyciski” są pojemnościowymi detektorami, których uruchomienie możliwe jest zarówno poprzez bezpośrednie dotknięcie/zbliżenie dłoni, jak i pośrednio przez ubiór dowolną częścią ciała. Możliwe jest również posłużenie się dodatkowym przedmiotem (np. trzymanym w ręce), który zgodnie z zasadą działania tego typu urządzeń dotknięty/zbliżony do detektora wprowadzi dodatkową pojemność elektryczną na elektrodę detektora w stosunku do otoczenia.

Z powyższych względów nie widzę konieczności wprowadzania zmian - tym bardziej, że Rybnickie Służby Komunalne wykonują regularne czyszczenie i dezynfekowanie powierzchni detektorów.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeń

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.