



Rzemieślniczy Zakład Usługowy
Mistrz Kominarski Ochociński Roman
Rybnik – 8 44 – 253 ul. Astronautów 1 C / 9

Kom 570000753

CZŁONEK KORPORACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Rybnik dnia 01.10.2020 r


OPINIA WSTĘPNA Nr 1 / 2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin – urządzeń ogrzewczo-kominowych

Ul Śląska 1 A Rybnik Chwałowice Przedszkole nr 14

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Ochociński Roman

Opinia dotyczy : wyznaczenia kominów do podłączenia wentylacji mechanicznej



Przewody zaznaczone na rysunku WM są przewodami przeznaczonymi do wykonania wentylacji wywiewnej mechanicznej z pomieszczeń piwnicznych.

Ze względu na materiał z którego są wykonane przewody kominowe, możliwe jest zastosowanie tylko i wyłącznie wentylatorów dachowych. Przewody kominowe wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wymiary to 14 x 14 cm plus minus 3 cm, przewody wykonano do pracy w podciśnieniu, dlatego należy wykonać wentylatory dachowe które wytworzą podciśnienie w pionowych odcinkach istniejących przewodów murowanych

potwierdzenie odbioru opinii

dnia. podpis

Opiniodawca

Roman Ochociński
Dyplomowany Mistrz Kominarski
Nr uprawnień 101/017
44-253 Rybnik, ul. Astronautów 1c/9
tel. 570 000 753