

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1.ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI

1. Przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m	75
2. Tablica T-WEN	szt	1
3. Wyłącznik nadprądowy o szerokości jednego modułu 17,7 mm, prąd znamionowy 16A, zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA, napięcie znamionowe 230/400V, charakterystyka B, mocowanie na szynie TH np. S301B16A lub równoważny	szt.	1
4. Regulator tyrystorowy podtynkowy, 230V, obciążenie max.1A IP44, II klasa ochr.	szt	4
5. Puszki podtynkowe PK 60	szt	4
6. Rury instalacyjne z PVC sztywne, średnica fi 22 mm	m	60
7. Uchwyt zamykany do rur winidurowych fi 22 mm	szt.	120

2.PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Drut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8	m	5
2. Złącze uniwersalne	szt.	2
3. Wsporniki klejone	szt.	5
4. Iglica odgromowa wysokości 3 m	szt	3

Demontaże

1. Przewód odgromowy	m	15
----------------------	---	----