

UWAGA:

Do licznika energii elektrycznej LE1 należy podłączyć zewnętrzną pompę gazową PC1, wymiennik freon/woda WC1, pompę obiegową po1 oraz pompę odzysku chłodzenia silnika pch1. Analogicznie podłączyć licznik energii elektrycznej LE2 i LE3.

LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie
- instalacja grzewcza - powrót
- przewody freonowe cieczowe
- przewody freonowe gazowe
- gaz ziemny
- instalacja glikolowa - zasilanie
- instalacja glikolowa - powrót
- przewody sygnałowe AKPIA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 PRZY UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 W RYBNIKU (DZ.GOLEJÓW)

INWESTOR	GMINA MIASTA RYBNIK UL.B. CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK
LOKALIZACJA	ADRES: UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 44-207 RYBNIK PARCELA:927/150; 928/150; 708/112; 706/146
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGII GAZOWYCH POMP CIEPŁA
SKALA	-
DATA	KWIECIEŃ 2018
NR RYS.	IS2

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Wojciech Brewczyński	1768/94	
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS