

UWAGI:

1. Instalację wewnętrzną wykonać z rur ze stali niestopowej.
2. Instalację prowadzić w kanale c.o., nad posadzką oraz miejscowo w posadzce. Nawierzchnię podłogi odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym.

LEGENDA:

- instalacja c.o. zasilająca
- instalacja c.o. powrotna
- instalacja c.o. prowadzona w posadzce
- P2 — numer pionu
- 1120 mm 22KV/600 4,50 — grzejnik dwupłytowy, wysokość: 600mm, długość: 1120mm, nastawa zaworu: 4,50

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 PRZY UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 W RYBNIKU (DZ.GOLEJÓW)

INWESTOR	GMINA MIASTA RYBNIK ULB. CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK
LOKALIZACJA	ADRES: UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 44-207 RYBNIK PARCELA:927/150; 928/150; 708/112; 708/146
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU - CZ. 1
SKALA	1:100
DATA	KWIECIEŃ 2018
NR RYS.	2

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. W. BREWCZYŃSKI	1768/94	
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
-----	-----	