

UWAGI:

1. Instalację wewnętrzną wykonać z rur ze stali niestopowej.
2. Instalację prowadzić nad posadzką.

LEGENDA:

- instalacja c.o. zasilająca
- instalacja c.o. powrotna
- P3.8 — numer pionu
- 1120 mm 22KV/600 4,50 — grzejnik dwupłytowy wysokość: 600mm długość: 1120mm nastawa zaworu: 4,50

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 PRZY UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 W RYBNIKU (DZ.GOLEJÓW)

INWESTOR	GMINA MIASTA RYBNIK UL.B. CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK
LOKALIZACJA	ADRES: UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 29 44-207 RYBNIK PARCELA:927/150; 928/150; 708/112; 706/146
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100	RZUT PIETRA — DATA KWIECIEŃ 2018 — NR RYS. 4

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. W. BREWCZYŃSKI	1768/94	
SPRAWDZIŁ	**NR UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**
-----	-----	