

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
Zasilanie z kotłowni gazowej
w budynku Szkoły Podstawowej nr 16

OBIEG NR 1 (01)
PRZEDSZKOLE istniejąca instalacja c.o.
Q1=55,8 kW, tz/tp=80/60°C, m=2,76m3/h, dP=50kPa

OBIEG NR 2 (02)
PRZEDSZKOLE zasilanie istniejącej instalacji nagrzewnic wentylacji
Q2=20,0 kW, tz/tp=80/60°C, m=0,99m3/h, dP=40kPa

OBIEG NR 3 (03)
PRZEDSZKOLE ładowanie istniejącego podgrzewacza c.w.u.
Q3=10,0kW, tz/tp=80/60°C, m=0,49m3/h, dP=35kPa

LEGENDA OZNACZEŃ:

ø42x1,5 stal ocynk.	Przewód zasilania instalacji c.o. ze stali czarnej ocynkowanej zewnętrznie, łączonej przez zacisk
ø42x1,5 stal ocynk.	Przewód powortu instalacji c.o. ze stali czarnej ocynkowanej zewnętrznie, łączonej przez zacisk
	Przewód instalacji AKPiA
ø40x5,5 PP-R Stabi	Przewód instalacji zimnej wody użytkowej z rur PP-R + stabilizacja łączone na zgrzewanie
	Armatura i przewody instalacji c.o. poza zakresem niniejszego opracowania Realizacja i wykonanie wg dokumentacji modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16
ø75x6,8/ø140x1,5 PE-Xa/PE	Przewód zasilania instalacji ciepłowniczej z sieciowanego polietylenu PEXa łączenie poprzez złączki zaprasowywane tmax=85°C/95°C, pmax=0,6MPa
ø75x6,8/ø140x1,5 PE-Xa/PE	Przewód zasilania instalacji ciepłowniczej z sieciowanego polietylenu PEXa łączenie poprzez złączki zaprasowywane tmax=85°C/95°C, pmax=0,6MPa

BAKBUD S.C. K.Seweryn, E.Seweryn
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 47 105

Temat:
Projekt budowlano–wykonawczy likwidacji kotłowni węglowej w Przedszkolu nr 18 wraz z przyłączeniem Przedszkola nr 18 do istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 16

Obiekt:
Przedszkole nr 18
ul. Stanisława Małachowskiego 40; 44–251 Rybnik
dz. nr 1030/113

Inwestor:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2; 44–200 Rybnik

WĘZŁA C.O. I C.W.U.
RZUT PIWNIC

Projektant:	Podpis:
inż. Marcin ŁUCZAK upr. bud. SLK/1999/PWOS/07	

Data:	Branża:	Skala:	Rys. nr:
10.2019r.	SAN	1:50	IS.06

A3