

Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3					
Przekrój (mm²)	YDYżo 5x2,5							
Moc zainstalowana Pi (kW)	6,0							
Pi L1 (kW)								
Pi L2 (kW)								
Pi L3 (kW)								
Ps (kW)	6,0							
Opis	Zasilanie Grzałka elektryczna z termostatem 6kW/400V	REZERWA	REZERWA					

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 55

4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

5/ Licznik energii elektrycznej 1f z modułem komunikacyjnym M-bus ujęty w projekcie technologii

Temat projektu:	***OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 PRZY ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ 39E W RYBNIKU DZ. KŁOKOCIN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA WĘZEŁ POMP CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I MEDIAMI***					
	ETAP IIa - MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEZ ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA Z KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA WĘZEŁ GAZOWYCH POMP CIEPŁA					
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			*BRANŻA ELEKTRYCZNA*		
Adres obiektu:	Rybnik dz. Kłokocin, ul. Włościańska 39e, dz. nr 246/46					
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik					
Temat rysunku:	TABLICA ROZDZIELCZA TR.PC (POMP CIEPŁA)					
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	nr upr.	SLK/0996/PWOE/05		data:	03/2018
					skala:	%
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	nr upr.	118/90		nr rys.:	IE/03.4

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28