Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3
Przekrój (mm²)	WKSbo 5x10			WKŻo 3x1,5	WKŻo 3x2,5	WKŻo 3x2,5	WKŻo 3x1,5	WKŻo 3x1,5	WKŻo 3x1,5	WKŻo 5x2,5	WKŻo 5x2,5	WKŻo 5x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	16,5			0,2	1,0	1,0	0,2	0,2	0,2	6,0	6,0	6,0
Pi L1 (kW)				0,2			0,2					
Pi L2 (kW)					1,0			0,2				
Pi L3 (kW)						1,0			0,2			
Ps (kW)	14,9			0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	6,0	6,0	6,0
Opis	Zasilanie ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE długość l=~15m	Odbiornik przesuwno-przepływowy 150-3+NPE-200	Lampki sygnalizacyjne napięcia	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz OŚW. AWARYJNE	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	Gniazda wtyczkowe 230V/16A 5szt Stacja uzdatniania wody	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY	Zasilanie Podgrzewacz CWU GRZANIE ELEKTRYCZNE	Zasilanie Podgrzewacz CWU GRZANIE ELEKTRYCZNE	Zasilanie Podgrzewacz CWU GRZANIE ELEKTRYCZNE

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia naścienna, II klasa izolacji, stopień ochrony IP66, dzwiczki transparentne
4/ W projektowanej tablicy rozdzielczej TR.K przewód PE uziemić
5/ W tablicy rozdzielczej przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji
6/ Długość przewodu podano orientacyjnie, dokładną długość określić w trakcie robót instalacyjnych
7/ Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 10 Ω.

Temat projektu:	Projekt zmiany kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku dz. Boguszowice. **PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ**					
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, ul. Chrobrego 2, 44-200 RYBNIK					
Temat rysunku:	**POMIESZCZENIE KOTŁOWNI TABLICA ROZDZIELCZA TR.K**					
Branża:	IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				Faza:	PB-W
Zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Bienek specjalność instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	Nr upr.	SLK/0996/PWOE/05		Data:	06/2020r.
					Skala:	%
	inż. Tadeusz Jaśkiewicz specjalność instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	Nr upr.	79/77/Op		Nr rysunku:	**IE-03/1**

„PROEKO”
Wojciech **BREWCZYŃSKI**
PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214