

Kocioł do likwidacji przed
rozpoczęciem robót związanych
z budową stropu w kotłowni



Kocioł do likwidacji po
uruchomieniu kotłowni
gazowej

Kocioł do likwidacji po uruchomieniu kotłowni gazowej



Kocioł do likwidacji przed rozpoczęciem robót
związanych z budową stropu w kotłowni



Układ zasilania do przebudowy przed rozpoczęciem budowy stropu w kotłowni (kolizja instalacji z zaprojektowanym stropem) - zasilanie DN80 należy obniżyć poniżej poziomu obudowy kotła, a przewód bezpieczeństwa DN50 przebudować powyżej projektowanego stropu.



Widok układu zasilania z przodu.





Widok z tyłu kotła (czopuch i instalacje)