




PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62



Centrala
tel. 32 432 80 99
fax 32 424 96 44

Biurow Obsługi Klienta
tel. 32 432 80 00

Dyspozytor całodobowo
tel. 32 422 36 81
fax 32 424 92 30

Sekretariat Zarządu
tel. 32 424 95 93

e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

<http://www.pwik-rybnik.pl>



**Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych
44-217 Rybnik
ul. św. Józefa 30**

W/TWK/10756/11/2018

Rybnik, dnia 26.11.2018r

Dot. Hydrantów zewnętrznych.

W odpowiedzi na Państwa pismo K.G.2300.1.2018.G.W. z dnia 09.11.2018r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku informuje, że z uwagi na usytuowanie badanych przez Zakład Handlowo-Usługowy P-Poż Leszek Rumiński hydrantów za wodomierzem głównym na instalacji wewnętrznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. św. Józefa 30 poprawa parametrów hydraulicznych instalacji wewnętrznej nie leży w zakresie obowiązków dostawcy wody.

Wodociągowa sieć rozdzielcza PE250 w ul. św. Józefa eksploatowana przez Przedsiębiorstwo zapewnia zabudowanym na niej hydrantom ciśnienie statyczne 0,40-0,43MPa oraz ciśnienie dynamiczne 0,23-0,30MPa.

Z poważaniem

PROKURENT

mgr inż. Mariusz Schwan

Otrzymują:

1 x adresat

1 x TWK

89

89