



BAKBUD S.C. A.Czyż, K.Seweryn

ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 032 42 47 105

mgr inż. Tomasz BIENIEK

ul. Ziłłowa 3, 44-251 Rybnik, parcela nr 909/31

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20  
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Podpis:

Projektant instalacji elektrycznych:  
mgr inż. Tomasz BIENIEK  
upr. nr SLK/0996/PWOE/05, izba nr SLK/1E/3861/06  
do projektowania w specjalności sieci, instalacje  
i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

**PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA**  
**KUCHNI TR.K**

**KUCHNI TR.K**

Podpis:

Branża:	I.E.
Rys. nr:	E-04/3
Skala:	%
Data:	grudzień 2017

UWAGI:

- 1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S
- 2/ Napięcie zasilania 400/230 V
- 3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
- 4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji