Zacisk	L1	L2	L3	L2										
Przekrój (mm^2)	YDYpzo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5										
Moc zainstalowana Pi (kW)	1,8	0,2	0,2	0,5										
Pi L1 (kW)	1,8													
Pi L2 (kW)		0,2		0,5										
Pi L3 (kW)			0,2											
Ps (kW)	1,8	0,2	0,2	0,5										
Opis	Zasilanie SZAFA TELETECHNICZNA GPD / CCTV	Zasilanie Domofon	Zasilanie Elektroniczny System Rejestracji	Zasilanie CENTRALA SSWiN										

UWAGI:

1/ System ochrony – wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

5/ OBWODY NIEPODLEGAJĄCE DEMONTAŻOWI PRZEPIĄĆ DO NOWEJ TABLICY ROZDZIECZEJ ZGODNIE ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

BAKBUD S.C. K. Seweryn, E. Seweryn
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 42 47 105

Temat: Projekt zmian do przebudowy, budowy wentylacji mechanicznej oraz zmiany sposobu użytkowania segmentów szkolnych na przedszkole i żłobek

Inwestor: Przedszkole nr 37
ul. Św. Maksymiliana 24
44-207 Rybnik

Obiekt: ZSP nr 13 w Rybniku
ul. Św. Maksymiliana 26; 44-207 Rybnik
dz.nr 2001/12, 2008/12, 2006/12, 2004/12, 1035/12

PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA
TR.D - segment D

Projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Tomasz BIENEK
upr. nr SLK/0996/PWOE/05; izba nr SLK/IE-3861/06
do projektowania w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Podpis:

Branża: I.E.

Rys. nr: IE-04/3

Skala: %

Data: czerwiec 2019