

TAURON Dystrybucja S.A.
oddział w Rybniku
ul. Partyzna 14A/44 100-060 Rybnik
Infolinia: 848 30 000 0 0 10

KPA-B/36/2019
30.12.2019



Adres do korespondencji:
ul. Partyzna 2, 44-100 Gliniec
info@tauron-dystrybucja.pl

Rybnik 19.12.2019r.

TD/OGL/OME/2019-12-19/0000002
R/MK/500/2019

1015537384



Koszt-Bud Dariusz Majer
Ul. Dworcowa 10/3
44-196 Knurów

Dotyczy: **uzgodnienia dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice”.**

Tauron Dystrybucja S.A. Dział Utrzymania Sieci w Rybniku informuje, iż rozpatrzył kolizję urządzeń energetycznych, co do zgodności normami i przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych.

Autor: **mgr inż. Piotr Zawodny**
Nr upr.: 187/94

Inwestor: **Miasto Rybnik**
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Przedstawiona dokumentacja przebudowy urządzeń energetycznych nN zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/WT/MK/312/2019 z dnia 23.07.2019r zostaje uzgodniona pozytywnie z następującymi uwagami:

- W związku z wystąpieniem inwestora w dniu 05.08.2019r. o wzrost mocy przyłączeniowej z 40kW na 100kW czego następstwem są wydane warunki przyłączenia nr **R/MMU/11291/2019** z dnia 19.08.2019r których zakres obejmuje wymianę istniejącego złącza ZK3a na nowe złącze ZK2a-1PP odstępujemy z wymiany złącza nr SR-GLR64322 na nowe. Istniejące złącze należy przebudować w miejsce poza obszarem kolizji.
- Wartości wkładek dobrać do nowej mocy zapotrzebowanej oraz z zachowaniem prawidłowej selektywności działania.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Marcin Kłapczyński

Kopia:

1. OME Rybnik
2. Projekt wykonawczy – 1szt