

UWAGI:

1. Należy przyjąć rozwiązanie kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii co do żywotności i szczelności całego systemu pokrycia . Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.
2. Założono kompletny system pokryć z gąsiorami, dachówkami brzegowymi, drabinkami kominiarskimi oraz śniegowymi, dachówkami wentylacyjnymi zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej.
3. Elementy drewniane izolować na styku z murem lub żelbetem przekładką z papy.
4. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlek. 0,5mm w kolorze pokrycia dachu.
5. Rury spustowe tytan-cynk., mocowane do ścian hakami co 100cm.
6. Rynny tytan-cynk mocowane do okapu hakami co 50cm.
7. Obróbki blacharskie attyk, pokrycie wieży, listwy przykominowe, dolne obróbki krokwi, obróbki na gzymsy, obróbki przyścienne pod dachówkę, pasy podrynnowe - tytan-cynk.
8. Płotki śniegowe wykonać jako systemowe , np.: wg rozwiązania firmy arcelor-mittal.
9. Płytki klinkierowe na atrapach kominów klеić na elastrycznej zaprawie klejowej z trasem np. Sopro FF 457. Grunt dobrać do materiału atrapy.
10. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych, wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
11. Dach wyposażyć w instalację odgromową w tym zabezpieczenie klimatyzatorów.
12. Stosować obróbki blacharskie attyk bez montażu obróbki z góry blachowkrętami (na zatrzask).

OZNACZENIA GRAFICZNE:

	Istniejące ściany *cegła pełna*
	Projektowana ściana wewnętrzna *ściana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm*
	Projektowana ściana zewnętrzna/wewnętrzna *ściana żelbetowa gr. wg części konstrukcyjnej*
	Projektowana ściana wewnętrzna *ściana żelbetowa wg części konstrukcyjnej + wełna mineralna gr.6cm*
	Projektowany słup żelbetowy *wg części konstrukcyjnej*
	Projektowany słup stalowy *wg części konstrukcyjnej*
-1,16	***Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na rzutach*** *stan wykończony*
-3,00	***Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach*** *stan surowy*
-3,00	***Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach*** *stan wykończony*
	Hydrant wewnętrzny DN 25 z miejscem na gaśnicę
	Złączka do węża
	Wpust podłogowy

2	RYSUNEK WYDANY	19	01	17	B.G. Z.R.
INDEX	REWIZJA - Opis	D M R			
		Data		Proj.	Spr.

STATUS:
Wersja informacyjna | Wydane do zatwierdzenia | Wydane do realizacji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie i pokrewne do niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant

autor	"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j. ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu	
główny projektant	mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud. 3/SLOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez ogran. w spec. architektonicznej	podpis:
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA	podpis:
sprawdzający	mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ogran. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej	podpis:
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK	
obiekt / temat	**PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO SZPITALA „JULIUSZ" NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2133/11**	
faza projektowa	**PROJEKT BUDOWLANY**	
treść rysunku	**RZUT DACHU - stan projektowany**	

tom:	nr projektu:	nr rys. :	rewizja:
I	288	A-5	2
Plik: (Serwer BIM: A700-35 - Serwer BIM 05/366_Rybnik Juliusz_PRZ_BIM)	data: STYCZEŃ 2017	skala: 1:100	nr str.: