


UWAGI:

- Przewody grzewcze wykonać z rur ze stali węglowej.
- Instalacje prowadzić nad posadzką. Gałęzie w pom. 09 do pionu P6 na wysokości dźwii sprowadzić poniżej poziomu posadzki.

LEGENDA:

— Instalacja c.o. zasilająca
- - - Instalacja c.o. powrotna

P8 numer pionu



K&K KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNA
44-200 RYBNIK UL. SZKOŁNA 46, TEL. 32 4237177 32 4229376
FAX: 32 4229377, EMAIL: KAPICKAKARPIAK1@GMAIL.COM

Temat opracowania		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIANY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA INSTALACJĘ GRZEWCZĄ POMP CIEPŁA Z DOSTAWIANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
Nazwa rysunku		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE	
Inwestor		MIASTO RYBNIK	
Obiekt		UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK	
Projektant		mgr inż. Wiesław Kapica	
Sprawdzający		mgr inż. Katarzyna Buchman	
Data		04.2018	
Skala		-	
Nr rys.		IS/3	