



#### LEGENDA:

- zasilanie YKY 5x6mm
- przewody YDY 5x2,5mm
- zasilanie pomp ciepła YKY 5x2,5mm + F/UTPw kat 5e
- przewody YDY 3x1,5mm

# K&K

**KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA**

44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376  
FAX. 32 4229377, EMAIL: KAPICAKARPIAK1@GMAIL.COM

Temat opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIANY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA INSTALACJĘ GRZEWczą POMP CIEPŁA Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
Nazwa rysunku	<b>RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	Data 04.2018
Inwestor	MIASTO RYBNIK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK	Skala <b>1:50</b>
Obiekt	Budynek gospodarczy MOSiR dz. nr 821/96 ul. Hotelowa 36, 44-213 Rybnik dz. Kamień	
Projektant	inż. Andrzej Kadlec upr. nr 392/94	Nr rys. <b>IE/1</b>
Opracował	inż. Mateusz Dziarski	