



UWAGA:

1. Jednostki wewnętrzne pomp ciepła posiadają wbudowane fabrycznie wyłączniki przeciwporażeniowe 40A 4P 30mA 10kA



KAPICA KARIPIAK TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNIA
44-200 RYBNIK UL. SZKOŁNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376
FAX. 32 4229377, EMAIL: KAPICAKAKARIPIAK1@GMAIL.COM

Temat opracowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIANY KOTŁOWNI
WĘGLOWEJ NA INSTALACJĘ GRZEWCZĄ POMP CIEPŁA Z
DOSTOSOWANIEM INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TR-PC

Nazwa rysunku

Data
04.2018

Inwestor

MIASTO RYBNIK
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

Skala

Obiekt

Budynnek gospodarczy MOSiR
dz. nr 821/96 ul. Hotelowa 36, 44-213 Rybnik dz. Kamień

-

Projektant

inż. Andrzej Kadlec
upr. nr 392/94

Nr rys.

Opracował

inż. Mateusz Dziarski

IE/3