

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.
2. Instalacje prowadzoną w kanale technologicznym zaizolować otuliną z wełny mineralnej.
3. Grzejniki w pomieszczeniach gdzie będą przebywać dzieci obudowane będą osłonami.
Obudowa grzejnika nie może ograniczać swobodnego przepływu powietrza przy głowicy termostatycznej.

Temat projektu:	***OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 PRZY ULICY WŁOŚCIAŃSKIEJ 39E W RYBNIKU DZ. KŁOKOCIN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA WĘZEŁ POMP CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I MEDIAMI***						
	ETAP I - MODERNIZACJA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.						
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU - BRANŻA SANITARNA						
Adres oblektu:	Rybnik dz. Kłokocin, ul. Włościańska 39e , dz. nr 246/46						
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik						
Temat rysunku:	**ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG I (BUDYNEK GŁ. CZĘŚĆ POŁUDNIOWA)**						
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	03/2018	
					skala:	—	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92		nr rys.:	IS/1.5	

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28