

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

SZCZEGÓŁ A
Odnowienie zadaszenia



OZNACZENIA NA RYSUNKU:

istniejąca ściana zewnętrzna, podlegająca termomodernizacji - ocieplenie styropianem EPS 031 gr. 14cm oraz EPS 038 14cm

likwidacja kominków wentylacyjnych

elementy przeznaczone do likwidacji

UWAGI:
1. Budynek docieplić styropianem EPS 031 gr. 14cm ściany szczytowe, osłonowe i filary międzyokienne, oraz wnęki okienne i drzwiowe gr. 2 cm , zaś ściany w pasach podokiennych docieplić styropianem EPS 038 gr. 14 cm.
2. Zlikwidować luksfery w północno-zachodniej elewacji sali gimnastycznej, zamurować otwory i docieplić styropianem gr 14cm EPS 0 31,
3. Zaznaczone kominy wentylacyjne usunąć,
4. Kominy spalinowo wentylacyjne przemurować, wykonać naprawę czapek kominowych siatką na klej i pomalować,
5. Wyniesić wywiewki wentylacyjne kanalizacji sanitarnej na wysokośc minimalna 40cm
6. Podmurować kołnierz wylazu dachowego.

A1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- posadzka (zgodnie z zestawieniem pomiesz.)
- warstwa wyrównawcza
- strop z płyt kanałowych
- gł.tynk cementowo-wapienny

A2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- posadzka (zgodnie z zestawieniem pomiesz.)
- warstwa wyrównawcza
- strop DZ3
- tynk cementowo-wapienny

B STROPODACH WENTYLOWANY
- 2x papa
- gładź cementowa wyrównawcza
- 12,0cm płyty dachowe
- 12,0cm suprema (płyty pianobetonowe)
- paroizolacja
- 24,0cm płyty kanałowe stropowe
- tynk cementowo-wapienny
- 16,0cm styropian EPS 037

C SCHODY WEWNĘTRZNE
- lastryko
- schody ze żwirobetonu zbrojonego
- tynk cementowo-wapienny

D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I
- 3,5cm tynk cementowy
- prefabrykat ścienny żelbetowy
- 2,5cm tynk cementowo-wapienny
- 14,0cm styropian EPS 031

E ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny
- 12,0cm cegła dziurawka
- tynk cementowo-wapienny

F ŚCIANA WEWN. POPRZECZNA
- tynk cementowo-wapienny
- 24,0cm prefabrykat ścienny żelbetowy z kanałami wentylacyjnymi
- tynk cementowo-wapienny

G ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II
- prefabrykat ścienny żelbetowy w układzie ramowym (z warstwą styropianu - 5cm)
- tynk cementowo-wapienny
- 14,0cm styropian EPS 038

H ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny
- prefabrykat ścienny żelbetowy
- tynk cementowo-wapienny

I STROPODACH NIEWENTYLOWANY
- 2x papa na lepiku
- 3,5cm jastrych cementowy
- 3,0cm styropian
- 12,0cm płyty pianobetonowe
- 3,0cm tynk cementowo-wapienny
- 50,0cm dźwigar dachowy
- 15,0cm styropian EPS 031

FUNDACJA EKOLOGICZNA EKOTERM SILESIA

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 24 w Rybniku
ul. Leopolda Staffa 42a, 44-274 Rybnik

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - AKTUALIZACJA PRZEKROJE

Branża: BUD.

Rys. nr: 6

Skala: 1:100

Opracowała: mgr inż. Katarzyna Seweryn, mgr inż. Urszula Jonderko

Projektant: mgr inż. Katarzyna SEWERYN upr.252/02 SLK/BO/7776/02

Podpis:

Data: grudzień 2013