UWAGI:

1. *Pokazane na tym rysunku rozmieszczenie gniazd wtyczkowych jest wyłącznie orientacyjne i na potrzeby przypisania ich do odpowiednich obwodów! Na etapie wykonawstwa należy bezwzględnie ich lokalizację uzgodnić z Panią Dyrektor lub ze wskazaną przez nią osobą. Przy okazji ustalania konkretnej lokalizacji gniazd należy też uzgodnić wysokość ich montażu.*
2. *Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przycisk tego wyłącznika, rozdzielnia główna RG, wiz do kuchni, gabinetu dentystycznego, świetlicy i kotłowni - pozostają bez zmian.*

LEGENDA:

- *Gniazdo 230 V, IP44, ze stykiem ochronnym i blokadą styków, pt*
- *Gniazdo 230 V, IP20, ze stykiem ochronnym i blokadą styków, pt*
- *Dzwonek szkolny 230 V*
- RS *Podrozdzielnia sali gimnastycznej - proj.*
- TL1 *Podrozdzielnia świetlicy - istn.*
- RG *Rozdzielnia główna obiektu - istn.*
- TS *Tablica rozdzielcza suteren - proj.*

Zestaw gniazd pt we wspólnej ramce czterokrotnej
- *3 x Gniazdo 230 V (2P+Z), IP 20, z blokadą i przesłoną styków*
- *Podwójne gniazdo RJ45 kat 6 wydane w projekcie niskoprądowym*

- *Gniazdo 230 V (2P+Z), IP 20, z blokadą i przesłoną styków, zainstalowane na stropie do zasilania rzutnika multimedialnego*



Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	RZUT SUTEREN–PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
Skala	1:100	Nr rysunku		E2