


"T1"

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Razem
Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielni gł. RG	Gniazda 230 V korytarz	Gniazda 230 V gabinet 3.17	Gniazda 230 V biblioteka 3.1	Gniazda 230 V sala lekcyjna 3.4	Gniazda 230 V sala lekcyjna 3.5	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie pom. 3.17; 3.18; 3.19; 3.1	Oświetlenie pom. 3.4; 3.5	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	-
P [kW]	-	2	2	2	2	2	0,5	0,8	0,6	-	-	-	11,9
Ilość modułów [szt]	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31



UWAGI:

Obudowa IP43, II klasa ochronności, zamykana na klucz,  
zachowane 15 % wolnego miejsca na aparaturę modułową

Opracował:	mgr inż. Jerzy Pyszny			
Projektował:				
	Nazwisko	Data	Uprawn.	Podpis
Temat	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 /SP18/ RYBNIK, DZ. BOGUSZOWICE, UL. LOMPY 6 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
Rysunek	SCHEMAT IDEOWY TABLICY PIETROWEJ T1			
Inwestor	MIASTO RYBNIK, UL. CHROBREGO 2, 44–200 RYBNIK			
Skala		Nr rysunku		E15