



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124  
rybnik@um.rybnik.pl

Szanowny Pan

Jerzy Lazar

Radny Miasta Rybnika

URZĄD MIASTA RYBNIKA (10) KANCLARIA WPLYNĘŁO
04.01.2023
nr koresp. ....
ilość załączników .....

BR.0003.134.2022

2023-39



Rybnik, dnia 2 stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą podłączenia do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych w Rybniku przy ul. Rudzkiej nr 136, 137, 140, 140a, 140b, 143, 144, 144b, 145, 146b Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku informuje, że z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu oraz brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zadanie nie zostało zawarte w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Jednocześnie wyjaśniam, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana przez dewelopera oddalona o ponad 75 metrów od budynku numer 144, również nie daje możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków poprzez niekorzystne ukształtowanie terenu.

W związku z powyższym obecnie nie ma możliwości grawitacyjnego podłączenia przedmiotowych nieruchomości do funkcjonującej i nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Koper*  
Zastępca Prezydenta

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.  
Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: [iod@um.rybnik.pl](mailto:iod@um.rybnik.pl).