

Wykaz uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego (Załącznik nr 1)

L.p.	Ulica (lokalizacja)	Uszkodzenie (elementy)	Zakres naprawy (szczegółowy zakres określa oględziny wykonawcy w terenie)
1	Budowlanych (słup nr 72 stacja Shell)	uszkodzona oprawa	Oprawa do wymiany. Pozostałe elementy bez uszkodzeń.
2	Żorska lotnisko słup 14/1	słup + oprawa	Wymiana słupa, oprawy oraz fundamentu.
3	Kotucza - Cmentarna	słup + oprawa	Wymiana słupa z oprawą. Wysięgnik z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy. Fundament dobry
4	Rudzka 340	słup	Słup przejścia dla pieszych do wymiany (dedykowane oświetlenie). Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy
5	Rybnicka 16	słup	Wymiana słupa. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy. Fundament dobry
6	Wodzisławska słup nr 87 (pas powolnego ruchu przed ul. Puszkina)	słup	Wymiana słupa, oprawy oraz fundamentu.
7	Jastrzębska 13	słup	Wymiana słupa. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy. Fundament dobry
8	Wodzisławska (Obwiednia Płd wyspa kanalizująca)	słup + fundament	Wymiana słupa oraz fundamentu. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy
9	Gotartowicka (przy RDRP)	słup	Wymiana słupa. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy. Fundament dobry
10	Świerklańska	słup + fundament	Wymiana słupa oraz fundamentu. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy
11	Zebrzydowicka rondo	słup + oprawa dedykowana	Słup przejścia dla pieszych do wymiany (dedykowane oświetlenie)
12	Obwiednia Północna	słup + fundament	Wymiana słupa oraz fundamentu. Wysięgnik z oprawą z materiału istniejącego zdatne do ponownej zabudowy