



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2  
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124  
rybnik@um.rybnik.pl

OU-BR.0003.34.2024

Szanowny Pan

Marek Florczyk

Radny Miasta Rybnika



2024-199205



Rybnik, dnia 7 października 2024 r.

Dotyczy: uszkodzenia podłogi sportowej sali gimnastycznej w I L.O.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 września 2024 roku informuję, że główną przyczyną przedmiotowego zdarzenia było przelanie się znacznej ilości wody opadowej przez drzwi ewakuacyjne do wnętrza sali gimnastycznej i przedostanie się jej przez szczeliny wentylacyjne pod podłogę. Nastąpiło spęczenie drewnianej podkonstrukcji legarowej i powstanie wybrzuszenia podłogi w rejonie kosza do koszykówki (od strony zaplecza) o powierzchni ok. 1 m<sup>2</sup>. Dodatkowo wystąpił też przeciek w rejonie przejścia kanału wentylacyjnego przez dach. Prawdopodobne miejsce rozszczelnienia membrany dachowej udało się już zlokalizować i doszczelnić.

Do awarii doszło w niedzielę 15 września 2024 r. w wyniku długotrwałych i bardzo intensywnych, nawałnych opadów deszczu. Kamery monitoringu wizyjnego zarejestrowały ok. godz. 4:30 moment, kiedy dół chłonny pełniący funkcję retencyjną nie był w stanie przyjąć większej ilości wody i nastąpiło gwałtowne powstanie rozlewiska wzdłuż wschodniej elewacji sali gimnastycznej.

Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji deszczowej (zgodnie z odpowiedzią z dnia 05.07.2021 r. na pismo Projektanta w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia projektowanego budynku sali gimnastycznej do kanalizacji deszczowej; GK.7012.60.2021), w toku realizacji

inwestycji wykonano wzdłuż sali gimnastycznej pod rozbiegiem do skoku w dal retencyjny dół chłonny do gromadzenia, a następnie rozsączania wody opadowej. Jego pojemność na tak ekstremalnie intensywne opady deszczu nie mogła jednak być wystarczająca.

Z uwagi na losowy i nieprzewidywalny charakter zaistniałego zdarzenia, Użytkownik zgłosił szkodę do ubezpieczyciela.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Wojciech Kiljańczyk  
Zastępca Prezydenta

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.