

OZNACZENIA:

- zasilanie
- powrót

UWAGI BRANŻOWE

BRANŻA SANITARNA

1. Wszystkie powierzchnie należy zabezpieczyć przed korozją.
2. Grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z wkładką nastawczą.
3. Na głowicach zamontować zawory odcinające z możliwością opustu wody od strony pionu.
4. Połączenia podejść pod grzejniki – dół.
5. Zaprojektowano grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ Purmo Ventil Compakt.
6. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne i odpowietrzenie.
7. W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające, w miejscach - zawory spustowe.
8. Instalację przeczyścić w bezpośrednio dołączonych kotłowniach.
9. Przewody rozprowadzające wykonać z rur tworzywowych np. w systemie Ban Therm Press.

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie projektu przewodów przez ściany oddzielenie pożarowych wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową przepony budowlanej, przez które przechodzą instalacji, z masy ogniochronnej odporności ogniowej. Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzących przez ściany pożarowe zastosować specjalne ochronne.

Pracownia Projektowa
elektrotechniczna A. i J. Grzybowscy
43-200 Pszczyna, ul. Rybnicka 28/30
tel. 032 449 22 00, fax 032 449 22 01
+48 605 200 700, +48 501 200 600
www.pracownia.pl

tytuł rysunku: **Instalacja c.o. - rozwinięcie**

numer rysunku: **CO-03**

faza projektu: PW

skala rysunku: 1 : 50

nazwa projektu: **Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbędną infrastrukturą.**

adres inwestycji: Rybnik, ul. Rybnicka, dz. nr 388/12

inwestor: Miasto Rybnik

projektował: mgr inż. Michał Grzyb

sprawdził:

opracował: mgr inż. Michał Grzyb

branża: sanitarna

data opracowania: 01-2019