

z kondygnacji +1

OZNACZENIA:

- zasilanie
- powrót

UWAGI BRANŻOWE

BRANŻA SANITARNA

1. Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją terminczną.
2. Odcinki instalacji c.o. prowadzić tak, by zachować kompensację wydłużeń termicznych.
3. Na pionach zamontować zawory odcinające z możliwością spustu wody od strony pionu.
4. Pojedyncze podejście pod grzejnik - Ø16
5. Zaprojektowano grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem termostatycznym, np. Purmo Ventil Compakt.
6. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne i odpowietrznik.
7. W najwyższym punktach instalacji zamontować zawory odpowietrzające, w najniższych - zawory spustowe.
8. Instalację prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzkach.
9. Przewody rozprowadzające wykonać z rur tworzywowych np. w systemie Kan Therm Press.

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych wykonać w klasie odporności i szczelności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową przegrody budowlanej, przez które przechodzi instalacja, z masy ogniodpornej odpowiedniej klasy. Na przewodach z tworzyw sztucznych przechodzących przez różne strefy pożarowe zastosować opaskiogniochronne.

Perscripta Sp. z o.o.
40-019 Katowice, ul. Z. Krasińskiego 29/9
43-100 Tychy, ul. Barona 30/318
KRS: 0000487330 NIP: 6462932356
+48 513 943 709 +48 721 339 839
www.psc-architektura.pl

tytuł rysunku: **Instalacja c.o. - poziom -1**

numer rysunku: **CO-01**

faza projektu: PW

skala rysunku: 1 : 50

nazwa projektu: **Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbędną infrastrukturą.**

adres inwestycji: Rybnik, ul. Rybnicka. dz. nr 388/12

inwestor: Miasto Rybnik

projektował: mgr inż. Michał Grzyb

sprawdził:

opracował: mgr inż. Michał Grzyb

branża: sanitarna

data opracowania: 01-2018