


LEGENDA



UWAGAI

- 1. Skropliny odprowadzić do kanalizacji poprzez syfon
- 2. Przejęcia rur chłodniczych i skroplin przez przegrody wykonać w rurach ochronnych
- 3. Klimatyzatory wyposażyć w piloty bezprzewodowe

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE " SANWEXO"				
UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY				
INWESTOR	MIASTO RYBNIK UL. B.CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TEMAT	Klimatyzacja pomieszczeń terenowych punktów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku			
RYSUNEK	PT 2 - RYBNIK, UL. FLORIAŃSKA 26 -KLIMATYZACJA			
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :		
nie wymaga sprawdzenia		mgr inż. Barbara Chowaniec upr.bud.571/90		
PODPIS		PODPIS		
BRANŻA: SANITARNA	SKALA :	1:100	DATA :	03.2018
NR RYS.		SK-02		
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTĄ UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNOKRAJOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN				