






LEGENDA

-  Pomieszczenia klimatyzowane
-  S -Ø25 Przewody skroplin wersja I
-  S -Ø25 Przewody skroplin wersja II
-  C-Ø6.4 Przewody cieczowe
-  G-Ø9.5 Przewody gazowe

UWAGI!

1. Skropliny odprowadzić do kanalizacji poprzez syfon
2. Przejścia rur chłodniczych i skroplin przez przegrody wykonać w rurach ochronnych
3. Klimatyzatory wyposażyć w piony bezprzewodowe

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE " SANWEKO"				
UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY				
INWESTOR	MIASTO RYBNIK UL. B.CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TEMAT	Klimatyzacja pomieszczeń terenowych punktów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku			
RYSUNEK	PT3 - RYBNIK, UL. BARBARY 22- KLIMATYZACJA			
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :		
nie wymaga sprawdzenia		mgr inż. Barbara Chowaniec upr.bud.571/90		
PODPIS		PODPIS		
BRANŻA: SANITARNA	SKALA : 1:100	DATA : 03.2018	NR RYS. SK-03	
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNOKRAJOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN				